

## Contrôle sanitaire des EAUX

Préfète d'Indre et Loire

Résultat à afficher en mairie (sauf installations privées)

Affaire suivie par:

Annie Goléo

Tél: 02 38 77 34 25

### Destinataires

- MAIRIE DE SEPMEs

MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE SEPMEs

## SEPMEs

**Prélèvement** 00081088  
**Installation** UDI 000593 SEPMEs  
**Point de surveillance** P 0000000763 C-P.F. SEPMEs  
**Localisation exacte** MAIRIE

**Commune** SEPMEs  
**Prélevé le** : mercredi 21 février 2018 à 10h40  
**par** : LABORATOIRE DE TOURAINE  
**Type visite** : D1

### Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	9,2	°C				25,00
pH	7,70	unité/pH			6,50	9,00
Conductivité à 20°C	550	uS/cm			180,00	1 000,00
Conductivité à 25°C	614	uS/cm			200,00	1 100,00
Chlore libre	0,14	mg/LCl <sub>2</sub>				
Chlore total	0,16	mg/LCl <sub>2</sub>				

### Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DE TOURAINE, PARCAY-MESLAY, TOURS 3701  
Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00081774 Référence laboratoire : 18HYD.579.68

#### CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0	qualit.				
Couleur (qualitatif)	0	qualit.				
Odeur (qualitatif)	1	qualit.				
Saveur (qualitatif)	1	qualit.				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0,5	NFU				2,00

#### PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0	n/100mL		0		
Escherichia coli /100ml -MF	0	n/100mL		0		

#### PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	<3,0	mg/L		50,00		

#### FER ET MANGANESE

Fer total	9,4	µg/l				200,00
-----------	-----	------	--	--	--	--------

### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00081088)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Nous notons la présence d'une odeur et d'une saveur légèrement chlorées.

Signé à Tours le 6 mars 2018

Pour la préfète  
Pour la déléguée territoriale  
d'Indre et Loire  
l'ingénieur d'études sanitaires

Annie Goléo

ARS du Centre - Délégation territoriale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex - Tél : 02 38 77 34 25 - Fax : 02 47 66 39 11