

Contrôle sanitaire des EAUX

Préfète d'Indre et Loire

Résultat à afficher en mairie (sauf installations privées)

Affaire suivie par:

Jacques HERISSE

Tél: 02 38 77 34 33

Destinataires

MONSIEUR - CC LOCHES SUD TOURAINE

MADAME LE MAIRE - MAIRIE DE SEPMEs

- CC LOCHES SUD TOURAINE

CC LOCHES SUD TOURAINE

Prélèvement 00110374
Installation UDI 000593 SEPMEs
Point de surveillance P 0000000763 C-P.F. SEPMEs
Localisation exacte MAIRIE

Commune SEPMEs
Prélevé le : jeudi 13 février 2020 à 10h40
par : LABORATOIRE DE TOURAINE
Type visite : D1

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	10,4	°C				25,00
pH	7,70	unité pH			6,50	9,00
Conductivité à 20°C	582	uS/cm			180,00	1 000,00
Conductivité à 25°C	650	uS/cm			200,00	1 100,00
Chlore libre	0,28	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,31	mg(Cl2)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703
Type de l'analyse : D1 Code SISE de l'analyse : 00111048

Référence laboratoire : 20HYD.467.127

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Coloration	6,4	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	1	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	1	SANS OBJET				
Turbidité néphélogéométrique NFU	<0,30	NFU				2,00

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfite-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0,050	mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	0,53	mg/L		50,00		

FER ET MANGANESE

Fer total	<5,0	µg/L				200,00
-----------	------	------	--	--	--	--------

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00110374)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les valeurs observées en désinfectant expliquent l'odeur et la saveur chlorées (seuils perceptibles des saveurs de chlore entre 0,25 et 0,4 mg/l).

Signé, Tours le 20 février 2020

Pour le directeur général
L'Ingénieur du Génie Sanitaire
Anne PILLEBOUT

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex - Tél : 02 38 77 34 25